HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

A tanúsítvány az e-tanúsítás elektronikus alkalmazásban azonosítóval vagy QR kóddal ellenőrizhető és megtekinthető. www.e-epites.hu/e-tanusitas

Energetikai besorolás:	CO_2 kibocsátás:	Azonosító:	Érvényesség dátuma:
A++	A+	HET-1041-6326	2031.03.31.

ÖSSZEFOGLALÓ LAP

AZ ÉPÜLET ADATAI



Megrendelő neve	Bakács László István
Cím	9491 Hidegség, Csillaghegyi utca 17.
Helyrajzi szám	210/70
Tanúsítvány kiállításának oka	adásvétel
Épület rendeltetése	Lakóépület
Építési év	2005
Jelentős felújítás éve	2024
Műemléki vagy helyi védettség	Nem áll védettség alatt
Hasznos alapterület	340,45 m^2
Kondicionált térfogat	894,39 m^3
Épület szintjeinek száma	3
Épület felület-térfogat aránya	0,70 m^2/m^3

HATÉKONYSÁGI KATEGÓRIÁK

	%	Összesített energetikai jellemző	CO_2 kibocsátás
A+++	≤ 0		
A++	0 <...≤ 50	44% (33,79 kWh/m^2év) A++	
A+	50 <...≤ 90		69% (13,89 kg/m^2év) A+
A	90 <...≤ 100		
B	100 <...≤ 130		
C	130 <...≤ 160		
D	160 <...≤ 200		
E	200 <...≤ 250		
F	250 <...≤ 310		
G	310 <...≤ 390		
H	390 <...≤ 500		
I	500 <		

	Összesített energetikai jellemző	CO_2 kibocsátás	Fajlagos hőveszteség-tényező
Jelenlegi érték	33,79 kWh/m^2év	13,89 kg/m^2év	0,23 W/m^3K
Jelentős felújítás követelményszintje	125,93 kWh/m^2év		0,32 W/m^3K
Közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje	76,00 kWh/m^2év	20,00 kg/m^2év	0,23 W/m^3K



Teljesül a jelentős felújítás követelményszintje?	igen
Teljesül a közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje?	igen
Nyári hővédelmi követelményeknek megfelel?	igen
Hasznosított megújuló energia mennyisége	34,42 kWh/m^2év

TANÚSÍTÓ ADATAI

Név	Varga Márton
Cím	9700 Szombathely, Szily János utca 34. 1/3.
Telefon	+36306221770
E-mail	info@energiamernok.hu
Jogosultsági szám	TÉ 08-07211
Szoftver és verzió	WinWatt 9.54 (2026. 2. 5.)

ÉRVÉNYESSÉG

Helyszíni szemle dátuma: 2026.03.31.

Kiállítás dátuma: 2026.03.31.

Érvényesség dátuma: 2031.03.31.

Varga Márton TÉ 08-07211 okl. épületenergetikai mérnök

Aláírás P.H.